

## Przekładnik napięciowy

Dziedzina

[Elektryczność i magnetyzm](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Przekładnik napięciowy

Symbol laboratorium

[L5](#)

Nr pracowni

53

Rodzaj usługi

[WE](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

błąd napięciowy i kątowy

Zakres pomiarowy/metoda

Znamionowe napięcie pierwotne(100 ÷ 1100) V; znamionowe napięcie wtórne 100 V i 110 V

Niepewność rozszerzona

> 0,005 %, > 0,5 minuty (k = 2, P = ok. 95 %)

cena

45.50 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

Cena za jedną przekładnię do 1100 V